

8、TH-900 系列温湿度控制器

1) TH9 A - B C D - E 20 - F 00

A—基本型号

08: DIN96\*48

09: DIN96\*96

B—温度控制输出

0: 无输出                      1: 继电器接点输出                      2: 固态继电器触发信号 (SSR)  
3: 4-20mA 电流输出                      A: 其他线性电流, 电压输出

C—湿度控制输出

0: 无输出                      1: 继电器接点输出                      2: 固态继电器触发信号 (SSR)  
3: 4-20mA 电流输出                      A: 其他线性电流, 电压输出

D—报警

0: 无报警      1A: 温度报警输出      1B: 湿度报警输出      2: 温度和湿度两组报警输出

E—传送输出

0: 无传送      1: 温度 4-20mA 传送      2: 湿度 4-20mA 传送  
3: 温度和湿度 4-20mA 同时传送      A: 其它线性信号传送

F—通讯

0: 无通讯                      3: MODBUS

注: 报警组数+传送组数≤2, 若订购 ON/OFF 控制的仪表, 则最多只能有一个传送输出。

2)、TH—SENSOR (干湿球传感器)

TH-S A 0

A—屏蔽电缆线尺寸

1: 1m                      订制品:      2: 2m                      10: 10m

9、CET 系列冷冻冷藏机专用温控制器

CET-

230V、110V、12V